



**Società Regolamentazione Rifiuti
S.R.R. ATO 11
AGRIGENTO PROVINCIA OVEST**

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

Atto N. 04 del 20/06/2023

OGGETTO: Affidamento incarico di supporto specialistico ed assistenza tecnica per la progettazione esecutiva inerente la realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico e della discarica per rifiuti non pericolosi V5" di c.da Salinella, Sciacca. Relativa alla conformità alla nuova regola tecnica verticale per la prevenzione incendi, così come richiesto dal Comando Vigili del Fuoco, per la valutazione di prevenzione incendi del progetto dell'attività e agli aspetti autorizzativi connessi. CIG Z3E3B9C62D

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- La S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest ha previsto nella propria pianificazione di Ambito la realizzazione di una "Potenziamento dell'attuale installazione IPPC di gestione rifiuti in prevalenza urbani di Salinella con impianto TMB e vasca di servizio - discarica di Sciacca (Ag);
- Con D.D.G. Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 96 del 11/02/2016, relativamente al progetto di cui in argomento, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla cessante ATO So.Ge.I.R. AG 1 S.p.A. a cui è subentrata ex lege la SRR ATO 11;
- Con nota n. 1559 del 04/09/2018 è stato trasmesso il progetto esecutivo di realizzazione del TMB e, a seguito di specifiche interlocuzioni con l'organismo regionale preposto, a definire il primo lotto funzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1 di capacità di 150.000 mc;
- Con Deliberazione n. 156 del 2 maggio 2019 della Giunta Regionale Siciliana l'intervento relativo al suddetto potenziamento della Discarica per rifiuti urbani non pericolosi è stato inserito tra gli interventi strategici per il trattamento dei rifiuti da realizzarsi sul territorio della Regione Siciliana, al fine di concorrere al raggiungimento dell'autosufficienza bacinale;
- l'Ing. Giuseppe Liotta con nota del 23/03/2019 ha rassegnato le proprie dimissioni con motivazione dall'incarico di RUP dei lavori de quo;

- il CdA della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest, nella seduta del 31/05/2019, considerata la necessità e l'urgenza di avvalersi di una figura professionale idonea a ricoprire il ruolo di RUP da individuare tra i componenti degli uffici tecnici dei Comuni Soci, ha individuato l'Ing. Vincenzo Piombino, al momento ricoprente il ruolo di Responsabile Area Tecnica del comune di Burgio, Socio della SRR ATO 11 AG PROV OVEST;
- con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica ing. Giuseppe Riggio n°1 del 11/06/2020 lo scrivente è stato nominato RUP del procedimento in epigrafe;
- Con nota n. 1559 del 04/09/2018 è stata prodotta istanza per il finanziamento **del progetto esecutivo di realizzazione del TMB e del primo lotto funzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1**, riscontrato positivamente dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 156 del 02/05/2019, ammettendo a finanziamento la somma di € 18.191.000,00; che ai sensi dell'art. 182-bis, c. 1, lett. a) si evidenzia la necessità della "autosufficienza" e "prossimità" del ciclo dei rifiuti, quali principi peculiari di una corretta gestione in un dato territorio. La piena efficienza impiantistica del Libero Consorzio di Agrigento potrà essere attuata con la completa realizzazione della Vasca V.5, di volume totale di 500.000 mc;
- In data 17/06/2020, giusta convocazione prot. 23745 del 12.06.2020, presso la sede del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, si è svolta la Conferenza dei Servizi avente per oggetto: GESTORE I.P.P.C.: ATO AGI SO.GE.I.R. S.p.a. in liquidazione - "*Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi (RR.SS. UU.), sito in Contrada Saraceno/Salinella in territorio comunale di Sciacca - AG - (autorizzato con D.D.G.ID.R.A.R. n. 96 del 10/02/2016 "Modifica sostanziale dell'A.I.A. n. 523/10")*" - Convocazione C.d.S. ai fini della Verifica di Ottemperanza
- Oggetto della conferenza è l'esame del D.D.G./D.R.A.R. n. 96 del 10/02/2016 di "*Modifica sostanziale dell' A.I.A. n. 523/10*", con particolare attenzione all'art. 3. Che individua le prescrizioni da ottemperare;
- In data 08/02/2023 previa convocazione di cui alla nota di convocazione prot. n. 12643 del 27/01/2023, si sono riuniti in presenza e videoconferenza, sotto la Presidenza del D.G. Arch. Salvatore Lizzio, i componenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici;
- Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento assente, alla conferenza della Commissione Regionale dei lavori Pubblici con nota prot. n. 0002404 del 07/02/2023 l'Ente ha chiesto di integrare la documentazione agli atti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici con altra occorrente subordinando il proprio parere Il alla presentazione della documentazione seguente
 1. elaborati progettuali;
 2. dimensionamento della nuova rete idrica antincendio prevista a protezione dell'intera attività; dimensionamento del nuovo impianto sprinkler previsto a protezione dei reparti: "ricezione", "pretrattamento meccanico", e delle tre "biocelle";
 3. dimensionamento della nuova riserva idrica generale, così come previsto dai punti S.6.8.2 e S.6.9.2 del D.M. 3.8.2015;
 4. in relazione all'incremento del carico d'incendio proposto nel nuovo progetto, si chiede la verifica delle distanze di sicurezza interne tra la vasca "V.5", "la tettoia di stoccaggio", "la palazzina uffici", il "Capannone A", il "Capannone B", il "Capannone C", il "Capannone D" ed il "Capannone E", nonché la verifica delle distanze di sicurezza

esterne tra gli elementi predetti e le attività poste al di fuori del confine della discarica, in conformità a quanto prescritto dal punto S.3.8 “Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio” del D.M. 3.8.2015.

5. in relazione all’incremento del carico d’incendio proposto nel nuovo progetto, si chiede la verifica dell’idoneità del punto di raccolta e del centro di gestione delle emergenze, così come previsto dai punti S.4.5.1 “Luogo sicuro” e S.5.7.6 “Centro di gestione delle emergenze” del D.M. 3.8.2015.
- La richiesta documentazione per la sua elaborazione richiede il supporto specialistico antincendio, che è non possibile reperire tra le figure in servizio presso la SRR;
 - Interpellato per le vie brevi l’ing. Diego Morreale con studio in Via S. Rita, 1 92020 – Grotte (AG), lo stesso ha manifestato la sua disponibilità producendo una offerta, allegata alla presente, dell’importo di €. 7.000,00 onnicomprensive di oneri fiscali e previdenziali, acclarata al protocollo della SRR ATO 11 al n. 1060 del 15/06/2023;
 - Il costo trova copertura all’interno delle somme stanziare dal CDA per l’assistenza tecnica del progetto;

CONSIDERATO CHE

- Occorre procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi;
- Sussistono i presupposti dell’art.36 del dlgs 50/20216;

DATO ATTO CHE

- È stato predisposto dal RUP lo schema di disciplinare allegato alla presente proposta e ne costituisce parte integrante;
- nella determinazione a contrarre nel rispetto dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000e dell’art 32 del Dlgs 50/2016, si stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, vengano individuate: 1) il fine che con il contratto si intende perseguire: soddisfare le esigenze dei cittadini che usufruiranno della discarica; 2) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula: servizio di ingegneria **del progetto esecutivo dei lavori “di Potenziamento dell’attuale installazione IPPC di gestione rifiuti in prevalenza urbani di Salinella con impianto TMB e vasca di servizio - discarica di Sciacca (Ag) – c.da Saraceno/Salinella – Progetto esecutivo di realizzazione del TMB e del primo lotto funzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.I”**, mediante scrittura privata; 3) le clausole di contratto ritenute essenziali: prevista sul disciplinare; 4) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del Dlgs 50/2016;5) la copertura della spesa relativo impegno di spesa: già sopra indicati;

RITENUTO DI

- **DI PROVVEDERE ALL’AFFIDAMENTO** dell’incarico di supporto specialistico ed assistenza tecnica per la progettazione esecutiva inerente la realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico e della discarica per rifiuti non pericolosi V5” di c.da Salinella, Sciacca. Relativa alla valutazione di prevenzione incendi del progetto dell’attività e agli aspetti autorizzativi connessi.
- **DI APPROVARE** il disciplinare allegato alla presente proposta;
- **DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO dell’incarico** di supporto specialistico ed assistenza tecnica per la progettazione esecutiva inerente la realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico e della discarica per rifiuti non pericolosi V5” di c.da Salinella, Sciacca. Relativa alla conformità alla nuova regola tecnica verticale per la

prevenzione incendi, così come richiesto dal Comando Vigili del Fuoco, in favore dell'ing. Diego Morreale, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Agrigento al n. A867 del relativo Albo, indirizzo [REDACTED]

VISTO il CUP I89G16000560002

VISTO il CIG Z3E3B9C62D del procedimento di che trattasi

PROPONE DI DETERMINARE

1. **DI PROVVEDERE ALL’AFFIDAMENTO** dell’incarico di supporto specialistico ed assistenza tecnica per la progettazione esecutiva inerente la realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico e della discarica per rifiuti non pericolosi V5” di c.da Salinella, Sciacca. Relativa alla conformità alla nuova regola tecnica verticale per la prevenzione incendi, così come richiesto dal Comando Vigili del Fuoco, in favore dell'ing. Diego Morreale, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Agrigento al n. A867 del relativo Albo, indirizzo [REDACTED] per l’importo omnicomprensivo di €. 7.000,00
2. **DI APPROVARE** lo schema di disciplinare allegato alla presente proposta;
3. **DI DARE ATTO** la predetta spesa è finanziata con i fondi della SRR per l’importo complessivo di €.7.000,00 omnicomprensive;
4. **DI IMPUTARE** l’importo complessivo di €.7.000,00 sul budget finanziario relativo all’esercizio finanziario anno 2023;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L. R. 22/2008 così come modificato dall’art. 6, c. 1 della L.R. 11/2015.

Sciacca, li 28/01/2022

IL Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Vincenzo Piombino)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO lo Statuto Societario;

VISTA la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la superiore proposta

La fa propria e ne determina l’approvazione

F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Giuseppe Riggio)